



VINÇOTTE vzw
 Erkend Controleorganisme / Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Olléslagerlaan 36 • 1000 Vilvoorde • België
 BTW: BE 0402728075 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1402 • BIC: GEBABEBB

Verlag nr.: P. 30372 SA

Bollebergan 2a bus 12, 9002 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
 Jan Olléslagerlaan 36, 1000 Vilvoorde Tel: +32 2 074 57 11 brussels@vincotte.be
 Noordringel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 66 11 antwerpen@vincotte.be
 Rue Phocas Lajoune, 11, 5032 Gemboux Tel: +32 81 432 811 gemboux@vincotte.be



N 303049

Real code: 10

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of helpder:

Naam, voornaam: Naam, voornaam: Adres:
 Identificatiekaart nr.: Post nr. + Stad:
 BTW nr.: BE 0402 899 632 Tel:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> Ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 66	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input type="checkbox"/> Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input checked="" type="checkbox"/> Art 67	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheid
<input checked="" type="checkbox"/> Art 275	<input type="checkbox"/> periodiek	<input checked="" type="checkbox"/> controle		<input type="checkbox"/> Art 68	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
	<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> verzwaaring	<input type="checkbox"/> Art 276bis	<input type="checkbox"/> verkoop van een wooneenheid		<input checked="" type="checkbox"/> Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers: EAN: kWh meter nr.: 2123633 meterstand dag: 62 nacht: 123 BEAN niet meegegeven kWh meter niet geplaatst

Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: 230 V Type aardelektrode: aardingslus open / baar

Maximale nominale stroom (A): 40 Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 16 mm² Type:

Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 16

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtereekse aanraking Onrechtereekse aanraking Montage Toestellen Materieel >/doorsnede Schema's

Aardingsweerstand 10.5 Algemeen isolatieniveau: 2.0 MΩ Controle foullus Aardingscontinuïteit Test diff.

Differentieelstroominrichting: was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil
Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker:

Naam: Agent nr.: 3053 Datum: 18/03/12

Bijlage(n): Situatieschema(s): 2 Einddraadschema(s): 2

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtereekse of onrechtereekse toetsing aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we U ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 18/03/12
 door hetzelfde erkend organisme (*)

Voor de directeur generaal: Handtekening

